



TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009.2024 - DL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA/CE.

O Senhor **JARDENYO DE PAULA HERCULANO**, Agente de Contratação da Câmara Municipal de Paraipaba/CE, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que determina o Artigo Nº 75, Inciso II da Lei 14.133/2021, considerando o que consta do presente processo administrativo de dispensa de licitação, vem **RATIFICAR** a declaração de Dispensa de licitação em favor da Proponente: **SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ Nº 35.959.058/0001-41**, com sede na Rua Djalma Petit, Nº 120, Alto da Balança, Fortaleza/Ce, Cep: 60.851-120, Fone: (85) 98228-3847. E-mail: imperialarcondicionado25@gmail.com, neste ato representada pela Sra. Ana Clara Sampaio Martins, inscrito no CPF Nº 079.837.653-80, com valores estimados a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VR. UNIT	VR TOTAL
01	Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado de 12000 A 42000 BTUS COM REPOSIÇÕES DE PEÇAS: Serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de gases de equipamentos de ar condicionado com capacidade de 12000 A 42000 BTUS Inspeção geral na instalação do equipamento, curto circuito de ar, distribuição de insulamento nas unidades, bloqueamento na entrada e saída de ar da condensadora exposta à carga térmica. Verificar instalação elétrica. Lavar e secar filtro de ar. Medir Tensão e corrente de funcionamento e comparar com a nominal. Medir tensão com rotor travado e observar queda de tensão até que o protetor desligue. Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, evitar possíveis mau contatos. Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas. Verificar possíveis entupimentos ou amassamentos na mangueira do dreno. Fazer limpeza dos gabinetes. Medir diferencial de temperatura. Verificar folga do eixo dos motores elétricos. Verificar posicionamento, fixação e balanceamento da hélice ou turbina. Verificar operação do sensor de temperatura. Medir pressões de equilíbrio. Medir pressões de funcionamento. Carga de Gás.	SERV	50	R\$ 537,80	R\$ 26.890,00
02	Desinstalação e Instalação de ar condicionado: Desligamento seguro da unidade externa e interna do sistema elétrico e hidráulico. Remoção cuidadosa das unidades internas e externas, incluindo suportes e cabos. Inspeção dos componentes para garantir que	SERV	30	R\$ 437,00	R\$ 13.110,00





PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAIPABA

Unindo forças para construir uma nova história!



estão em boas condições para reinstalação. Embalagem dos componentes de forma segura para transporte e etiquetagem para fácil identificação; instalação conforme especificações do fabricante e necessidades do ambiente. Fixação das unidades internas e externas no novo local, incluindo instalação de suportes e cabos. Conexão das unidades ao sistema elétrico e hidráulico, garantindo a segurança e funcionalidade. Teste do sistema para verificar o funcionamento correto e realização de ajustes necessários.				
VALOR TOTAL R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)				

Determinando que se proceda à publicação do devido extrato.

Paraipaba/CE, 25 de junho de 2024.

RENAN BARROSO CAVALCANTE
Presidente da Câmara Municipal de Paraipaba